


UWAGI :

- APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE TYP VOLCANO VR1 Z TERMOSTATEM POMIESZCZENIOWYM
- GRZEJNIKI PŁYTOWE DOLNOZASILANE
- GAŁĄZKI PRZYŁĄCZNE Z RUR STALOWYCH DZ 15
- GRZEJNIKI WYPOSAŻONE W ZAWORY TERMOSTATYCZNE
- INSTALACJA C.O. Z RUR STALOWYCH ZEW. OCYNKOWANYCH ŁĄCZONYCH ZACISKOWO
- ŹRÓDŁEM CIEPŁA JEST ZESTAW POMP CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA TYP PUHZ-SHW230YKA2R2
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA RUR C.O. PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH

- instalacja chłodnicza z rur miedzianych izolowanych
- instalacja c.o. obwód grzejnikowy z rur stalowych zew. ocynkowanych zaciskowych
- instalacja c.o. obwód aparatów grzewczo-wentylacyjnych z rur stalowych zew. ocynkowanych zaciskowych
- instalacja grzewcza obwód pompa ciepła bufor z rur stalowych zew. ocynkowanych zaciskowych
- instalacja grzewcza obwód bufor rozdzielacz c.o. z rur stalowych zew. ocynkowanych zaciskowych

PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ WĘZŁA I POMPY CIEPŁA ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM

	archiconcept ARCH. PIOTR OPALKA 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com		STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY	
	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY MUZEUM WSI OPOLSKIEJ 45-835 OPOLE, UL. WROCŁAWSKA 174 DZ. NR 535/72 EA.		BRANŻA: SANITARNA	
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut przyziemia - instalacja centralnego ogrzewania		DATA: 18.02.2019 r.	
ZESPÓŁ PROJ.	NR UPRAW / PODPIS		SKALA RYS.	NR RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. WOJCIECH SZYMURA		1:75	S3
PROJEKTANT	mgr inż. PIOTR PEREGUDOWSKI 333/DOŚ/13			