

WM1 - wentylator osiowy dn 100 załączany włącznikiem ściennym

WM2 - wentylator kanałowy TT PRO 125 załączany włącznikiem ściennym z regulatorem obrotów , podłączony do wyrzutni dachowej

WM3 - wentylator kanałowy TT PRO 125 załączany włącznikiem ściennym z regulatorem obrotów , podłączony do wyrzutni dachowej


WM4 - wentylator kanałowy TT PRO 125 załączany włącznikiem ściennym z regulatorem obrotów , podłączony do wyrzutni dachowej

WM5 - wentylator kanałowy TT PRO 125 załączany włącznikiem ściennym z regulatorem obrotów , podłączony do wyrzutni dachowej

WM6 - wentylator kanałowy TT PRO 125 załączany włącznikiem ściennym z regulatorem obrotów , podłączony do wyrzutni dachowej

WG - grawitacyjny wywiewczak dachowy cylindryczny

NG - nawietrzak ścienny NO150 A

 archiconcept ARCH. PIOTR OPALKA 48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com		NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY MUZEUM WSI OPOLSKIEJ 45-835 OPOLE, UL. WROCŁAWSKA 174 DZ. NR 535/72 EA.		STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: SANITARNA	
		TYTUŁ RYSUNKU Rzut przyziemia - instalacja wentylacji mechanicznej		DATA: 18.02.2019 r.	
ZESPÓŁ PROJ.		NR UPRAW / PODPIS		SKALA RYS.	NR RYS.
OPRACOWAŁ		mgr inż. WOJCIECH SZYMURA		1:75	S7
PROJEKTANT		mgr inż. PIOTR PEREGUDOWSKI 333/DOŚ/13			